

Von: [REDACTED]
An: [Poststelle-BK6](#)
Cc: [REDACTED]
Betreff: BNetzA: Eröffnung der Konsultation Weiterentwicklung der Netzzugangsbedingungen Strom
Datum: Mittwoch, 22. Juli 2020 14:01:42
Anlagen: [image001.png](#)
[BK6-20-160 Formular Stellungnahmen 4ÜNB_final.xlsx](#)

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Namen der 4 ÜNB übersenden wir Ihnen anbei unseren Konsultationsbeitrag zur Weiterentwicklung der Netzzugangsbedingungen.

Wir möchten an dieser Stelle die grundsätzliche Unterstützung der Stellungnahme des BDEW für die GPKE und MaBiS hervorheben. Die in unserer Stellungnahme enthaltenen Punkte sind entsprechend additiv hierzu zu sehen.

Hinsichtlich des „Netznutzungsvertrages E-Mob“ haben wir keine konkreten Anmerkung angebracht. Wir empfehlen eine weitere Diskussion der dafür notwendigen Prozesse. Dieser Diskussion stehen wir wohlwollend gegenüber und sind gerne bereit, die inhaltliche Ausgestaltung durch unsere Mitarbeit zu unterstützen.

Des Weiteren möchten wir noch Ihre folgende Frage aus dem Eröffnungsdokument beantworten: Für welche Marktteilnehmer wird die Übermittlung von Blindmesswerten generell als erforderlich angesehen?

Die ÜNB erachten die Übermittlung von Blindmesswerten an die Rolle ÜNB und BIKO unter den aktuellen Bedingungen insbesondere auch der statischen Spannungshaltung als nicht erforderlich, da sie in der Rolle für keine Bilanzierungsprozesse notwendig sind. Diese Einschätzung kann sich jedoch ändern, wenn aufgrund regulatorischer Vorgaben, diese Messwerte für die Abrechnung von Blindleistungsbereitstellungen benötigt werden.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen | Met vriendelijke groeten | With kind regards

[REDACTED]
Advisor
Regulatory Affairs | Germany | Asset & Offshore

[REDACTED]
www.tennet.eu

Vorsitzende des Aufsichtsrats: Manon van Beek

Geschäftsführung: Otto Jäger, Tim Meyerjürgens, Bernardus Voorhorst

Sitz der Gesellschaft: Bayreuth **AG Bayreuth:** HRB 4923

TenneT TSO GmbH
Bernecker Straße 70
95448 Bayreuth

Bitte denken Sie vor dem Ausdruck dieser E-Mail an die Umwelt

